



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim**

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

Znak sprawy: FZ-312-14/23

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą Remont pomieszczeń oddziału pediatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą Remont pomieszczeń oddziału pediatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Pytanie 1

1. Czy przedmiotowy obiekt spełnia przepisy dotyczące ochrony p.poż czy też Zamawiający posiada Ekspertyzę stanu w zakresie zabezpieczeń ppoż. (proszę o udostępnienie).

Odpowiedź: Obiekt Szpitala Powiatowego, w tym oddział pediatryczny nie posiada Ekspertyzy stanu w zakresie zabezpieczeń ppoż.

2. Czy też należy uwzględnić opracowanie Ekspertyzy w kosztach oferty? Na podstawie czego Zamawiający w OPZ określił w pkt. 1.1. opracowanie projektu ochrony przeciwpożarowej? Opracowanie ekspertyzy wiąże się z kosztami oraz uzyskaniem dodatkowych uzgodnień i decyzji a w efekcie wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić opracowanie Ekspertyzy w odniesieniu do oddziału pediatrycznego na podstawie obowiązujących przepisów ppoż.. Projekt ochrony przeciwpożarowej dotyczy wymiany istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru oraz montażu na oddziale dodatkowego systemu ostrzegawczego.